

# CITTÀ DI VILLORBA

Provincia di Treviso

Realizzazione nuovi impianti sportivi via Marconi  
2° stralcio (FASE "B")  
Anno 2018  
Progetto Esecutivo



DATA 02.11.2018	ELABORATO
<b>RC4</b>	<b>CALCOLO RETE DI MESSA A TERRA</b>

UNITA' -	SCALA -	FILE -	FORMATO A4	REV. 01
-------------	------------	-----------	---------------	------------

PROGETTISTA <b>Ing. Paolo Dal Zotto</b>	 <p><b>STUDIO DI INGEGNERIA Dott. Ing Paolo Dal Zotto CIVILE STRUTTURISTA</b></p> <p>Via Erizzo 100/1, 31035 Crocetta del Montello (TV)</p>	e-mail: <a href="mailto:studio@ingpdz.it">studio@ingpdz.it</a> Tel: 0423-86285 Cell: 338-7452481 P.IVA: 03412570263 C.F: DLZPLA71M09F443M
COLLABORATORI <b>Ing. Italo Gardin Ing. Mirko Capovilla</b>		

# Calcolo resistenza di terra


Data: 27/10/2018

Responsabile: PDZ

---

Nome:	Terra impianto
-------	----------------

---

	
--	---

---

Dispersore:	Dispersore ad anello rettangolare
Tipo terreno:	Ghiaia: 60-400
Resistività del terreno:	400 ohm m

---

Lato a:	110,00 m
Lato b:	65,00 m

---

Resistenza totale:	2,286 ohm
--------------------	-----------

---